


Środek czyszczący Sentinel X400

Skuteczny środek czyszczący do instalacji starszych niż 6 miesięcy

Aby usunąć szlam magnetytowy, przywrócić cyrkulację w grzejnikach i orurowaniu oraz przygotować instalację do montażu nowych elementów, czołowi producenci kotłów zalecają czyszczenie starszych instalacji za pomocą środka Sentinel X400.

- **Wysoka efektywność czyszczenia**
Przywraca efektywność i cyrkulację instalacji.
- **Formuła o długotrwałym działaniu**
Po zastosowaniu szlam unosi się swobodnie przez ok. 3 tygodnie. Idealny do wstępnego dawkowania.
- **Środek czyszczący o wysokiej wydajności**
Wnika w szlam, unosi go i umożliwia łatwe usunięcie.
- **Zalecany przez producentów kotłów**
Spełnia wymagania określone w instrukcji obsługi kotła dotyczące uruchomienia, minimalizując ryzyko unieważnienia gwarancji na kocioł.



System Sentinel

Długotrwała ochrona instalacji ciepłej wody oraz układów grzewczych i chłodzących dzięki zastosowaniu najlepszych praktyk...



PŁUCZ ODPOWIEDNIM ŚRODKIEM CZYSZCZĄCYM



CHROŃ ZA POMOCĄ INHIBITORA X100



KONSERWUJ ZA POMOCĄ ZESTAWU TESTOWEGO

Stosowanie

Sentinel X400 jest przeznaczony do efektywnego czyszczenia istniejących układów centralnego ogrzewania, w których występuje znaczna ilość zanieczyszczeń korozyjnych. Sentinel X400 dysperguje stare produkty korozji. Jest to idealny środek do użytku przed instalacją nowego kotła lub pompy w instalacji, jeśli w grzejnikach występują zimne obszary lub gdy są one częściowo zablokowane nagromadzonym mułem. Sentinel X400 to preparat o neutralnym pH, który można stosować we wszystkich rodzajach układów grzewczych z obiegiem pośrednim – również tych, które zawierają elementy aluminiowe.

Dozowanie

1 litr środka Sentinel X200 wystarczy do uzdatnienia domowej instalacji grzewczej liczącej od 8 do 10 grzejników (tj. instalacji o pojemności 100 l). Larger systems should be dosed with 2 litres. Aby oczyścić istniejącą instalację, środek Sentinel X400 powinien cyrkulować w układzie – najlepiej w normalnej temperaturze roboczej, przy wszystkich zaworach otwartych i pompie włączonej na maksymalny przepływ, przez co najmniej 2 godziny lub do czasu przywrócenia zadowalającej wydajności grzewczej. Jeśli instalacja jest silnie zanieczyszczona, zaleca się dłuższy okres cyrkulacji (około 3-4 tygodni), jednak produkt nie wyczyści całkowicie zablokowanej rury. Szybkie czyszczenie można przeprowadzić, stosując środek Sentinel X400 w połączeniu z urządzeniem do płukania metodą power-flush. Przepłukać układ przed napełnieniem i zaaplikowaniem Sentinel X100 Inhibitor.

Systemy otwarte: Dozować produkt przez zbiornik wyrównawczy lub łatwo dostępny punkt dostępu za pomocą odpowiedniego pojemnika dozującego.

Systemy zamknięte: Gdy system jest pusty, dodać w dowolnym miejscu przed płukaniem. Jeśli układ jest pełny, należy użyć odpowiedniego zbiornika dozującego, aby wstrzyknąć przez pętlę napełniania lub inny punkt dostępu.

Właściwości fizyczne

Wygląd:	Czyści płyn w kolorze od żółtego do bursztynowego
Zapach:	Łagodny
Ciezar właściwy:	1,04 (20°C)
pH (stężenie):	7 (około)
Punkt zamarzania:	-8°C

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Informacje podane na odwrocie określają zgodność z przepisami dot. kontroli substancji niebezpiecznych dla zdrowia COSHH. Na zadanie dostępne jest karta charakterystyki bezpieczeństwa.

Opis	Bardzo wydajny środek czyszczący do układów centralnego ogrzewania Wodny roztwór syntetycznych polimerów organicznych i innych specjalnych składników.
Postępowanie	Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przechowywać poza zasięgiem dzieci oraz zwierząt. Przed wyrzuceniem pusty pojemnik należy dokładnie przepłukać wodą.
Przechowywanie	Pojemnik należy przechowywać szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Wyciek	Miejsce wycieku sputkać dużą ilością wody i spuścić do kanalizacji.
Pierwsza pomoc	Kontakt ze skórą: Obszar kontaktu sputkać bezzwłocznie wodą. W przypadku powstania podrażnień należy zwrócić się o pomoc medyczną. Kontakt z oczami: Natychmiast przepłukać dużą ilością bieżącej wody. Nie zamykać powiek. Bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem. Kontakt poprzez połknięcie: Przepłukać usta wodą. NIE prowokować wymiotów! Bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Dodatkowo	Nie stosować w instalacjach z wodą pitną. Produkt nie jest uważany za groźny dla zdrowia. Substancja niepalna.

Sentinel Performance Solutions Ltd

UK 7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom
Tel: +44 (0)1928 704 330 www.sentinelprotects.com

FR Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein – 77420 Champs sur Marne
Tél : +33 (0)1 64 15 22 40

