

Sentinel X100 Check

Paski testowe inhibitora do systemów centralnego ogrzewania

Zadbaj o ochronę swojego systemu grzewczego dzięki paskom testowym X100Check — szybkim i łatwym w użyciu paskom testowym, które pokazują stężenie inhibitora. Przeznaczone do systemów domowych, pomagają zweryfikować poziom inhibitorów, zapobiegając korozji i przedłużając żywotność kotła. Bez laboratorium, bez zgadywania — tylko szybkie i wiarygodne wyniki.

- **50 testów**
Sentinel X100Check zawiera 50 pasków testowych
- **Testowanie instalacji i serwisowania**
Idealny do badania poziomu inhibitorów zarówno podczas instalacji, jak i serwisowania
- **Prosty proces testowania**
Każdy pasek testowy jest łatwy w użyciu i zapewnia szybkie wyniki bez konieczności przeprowadzania badań laboratoryjnych
- **Pomaga chronić kotły**
Wskazuje, czy należy dodać inhibitor, aby zapobiec korozji



50 testów
w opakowaniu



Weryfikacja
instalacji



Weryfikacja
serwisowa



Potwierdzenie
prawidłowego
poziomu inhibitora



System Sentinel

Dożywnia ochrona systemów ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody dzięki zastosowaniu najlepszych praktyk...



OCZYŚĆ

Z
ODPOWIEDNIM
ŚRODKIEM
CZYSZCZĄCYM
SENTINEL



OCHRONA

Z INHIBITORAMI
I FILTRAMI
SENTINEL



UTRZYMANIE

Z ZESTAWEM
TESTOWYM
SENTINEL



Zastosowanie

W oparciu o najlepsze praktyki, paski testowe X100Check umożliwiają inżynierom na sprawdzenie i dostosowanie poziomu inhibitorów w systemie. Szybki i łatwy sposób na zapewnienie prawidłowego poziomu inhibitorów w systemie po instalacji lub podczas serwisowania.

Dawkowanie

1 pojemnik X100Check wystarcza na 50 testów poziomu inhibitorów. Daje to 3 możliwe wyniki. Niski poziom inhibitora – należy dodać inhibitor. Poziom inhibitora jest prawidłowy – nie należy dodawać inhibitora. Zbyt wysoki poziom inhibitora – należy przepuścić wodę przez system, aby uzyskać lepsze wymieszanie inhibitor

Prawidłowo dozowany inhibitor zapewnia odpowiednią ochronę systemu przed korozją i osadzaniem się kamienia.

Właściwości fizyczne

Zastosowanie

Sentinel X100Check nadaje się do testowania wodnych systemów kotłów i pomp ciepła

Kompatybilność

<https://www.sentinelprotects.com>

Przechowywanie

Chronić przed światłem słonecznym i wilgocią

Przechowywać w temperaturze poniżej 32°C.

Paski testowe należy zużyć przed upływem terminu ważności wydrukowanego na opakowaniu.

Sentinel Performance Solutions Ltd.

UK 7650 Daresbury Park, Warrington, Cheshire, WA4 4BS, United Kingdom. Tel: +44 (0) 1928 704 330

FR Cité Descartes, 16 rue Albert Einstein, 77420 Champs sur Marne, France. Tél +33 (0) 1 64 15 22 40

Sentinel is a trade mark owned by Sentinel Performance Solutions Ltd.

www.sentinelprotects.com

